



UWAGA !!

Beton kl.B-15 - konstrukcja fundamentu
 Beton kl.B-12,5 - podłoże
 Izolacja pozioma - 2xpapa na lepiku
 Izolacja pionowa - 2xlepek na gorąco

W miejscach przejść rurociągów przez fundamenty stacji wykonać otwory o wymiarach:
 dla DN50 - 30x30cm, DN80 - 40x40cm

Głębokość posadowienia w/g lokalnej strefy przemarzania

[Redacted]	
Zadanie inwestycyjne	Budowa instalacji wewnętrznej, doziemnej oraz stacji gazowej na potrzeby kotłowni wodnej
Adres budowy	96-500 Sochaczew ul.Olimpijska dz.1161/3
Inwestor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul.Olimpijska 3
Data: luty 2012	
Tytuł rysunku	Stacja gazowa-fundament
Skala:	
Rys.	nr upr. podpis [Redacted] 9